

## 排出ガスの抑制状況

(2021年06月採取分)

項目	採取日 *1	報告日 *2	測定結果 *3	単位	自主基準値	法規制値
窒素酸化物 (NOx)	2021年06月10日	2021年06月24日	54	ppm	130	150 *4
塩化水素 (HCl)	2021年06月10日	2021年06月24日	27	mg/m <sup>3</sup> N	100	100 *4
ばいじん	2021年06月10日	2021年06月24日	< 0.002	g/m <sup>3</sup> N	0.08	0.08 *5
硫黄酸化物 (SOx)	2021年06月10日	2021年06月24日	14	ppm	40	50 *4
一酸化炭素 (CO)	2021年06月10日	2021年06月24日	< 5	ppm	100	100 *6
ダイオキシン類	—	—	—	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1	1 *7
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	ng/m <sup>3</sup> N	10,000ng/m <sup>3</sup> N (0.01mg/m <sup>3</sup> N)	100,000ng/m <sup>3</sup> N (0.1mg/m <sup>3</sup> N) *8
水銀	2021年06月10日	2021年06月24日	1.3	μg/m <sup>3</sup> N	50	50 *5

\*1 測定試料を採取した日。

\*2 測定結果が得られた日。

\*3 値は全て酸素 12%換算値。

\*4 神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱で定められた値。

\*5 大気汚染防止法で定められた値。

\*6 廃棄物処理法で定められた値。

\*7 ダイオキシン類対策特別措置法で定められた値。

\*8 環境庁通知(環大企 141号)で定められた値。