

排出ガスの抑制状況

(2020年04月採取分)

項目	採取日 *1	報告日 *2	測定結果 *3	単位	自主基準値	法規制値
窒素酸化物 (NOx)	2020年04月07日	2020年04月28日	72	ppm	130	150 *4
塩化水素 (HCl)	2020年04月07日	2020年04月28日	17	mg/m ³ N	100	100 *4
ばいじん	2020年04月07日	2020年04月28日	<0.003	g/m ³ N	0.08	0.08 *5
硫黄酸化物 (SOx)	2020年04月07日	2020年04月28日	4	ppm	40	50 *4
一酸化炭素 (CO)	2020年04月07日	2020年04月28日	<5	ppm	100	100 *6
ダイオキシン類	2020年04月07日	2020年04月27日	0.0071	ng-TEQ/m ³ N	0.1	1 *7
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	2020年04月07日	2020年04月28日	1.8	ng/m ³ N	10,000ng/m ³ N (0.01mg/m ³ N)	100,000ng/m ³ N (0.1mg/m ³ N) *8
水銀	—	—	—	μg/m ³ N	50	50 *5

*1 測定試料を採取した日。

*2 測定結果が得られた日。

*3 値は全て酸素12%換算値。

*4 神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱で定められた値。

*5 大気汚染防止法で定められた値。

*6 廃棄物処理法で定められた値。

*7 ダイオキシン類対策特別措置法で定められた値。

*8 環境庁通知(環大企141号)で定められた値。