

排出ガスの抑制状況

(2022年10月採取分)

項目	採取日 *1	報告日 *2	測定結果 *3	単位	自主基準値	法規制値
窒素酸化物 (NOx)	2022年10月31日	2022年11月14日	51	ppm	130	150 *4
塩化水素 (HCl)	2022年10月31日	2022年11月14日	18	mg/m ³ N	100	100 *4
ばいじん	2022年10月31日	2022年11月14日	< 0.002	g/m ³ N	0.08	0.08 *5
硫黄酸化物 (SOx)	2022年10月31日	2022年11月14日	5	ppm	40	50 *4
一酸化炭素 (CO)	2022年10月31日	2022年11月14日	< 5	ppm	100	100 *6
ダイオキシン類	2022年10月31日	2022年11月14日	0.027	ng-TEQ/m ³ N	0.1	1 *7
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	2022年10月31日	2022年11月17日	3.0	ng/m ³ N	10,000ng/m ³ N (0.01mg/m ³ N)	100,000ng/m ³ N (0.1mg/m ³ N) *8
水銀	2022年10月31日	2022年11月14日	0.2	μg/m ³ N	50	50 *5

*1 測定試料を採取した日。

*2 測定結果が得られた日。

*3 値は全て酸素12%換算値。

*4 神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱で定められた値。

*5 大気汚染防止法で定められた値。

*6 廃棄物処理法で定められた値。

*7 ダイオキシン類対策特別措置法で定められた値。

*8 環境庁通知(環大企141号)で定められた値。