排出ガスの抑制状況

測定実施日　2012年4月27日













ばいじん		硫黄酸化物		塩化水素		窒素酸化物		一酸化炭素		ダイオキシン類	
g/㎥N		ppm		mg/㎥N		ppm		ppm		ng-TEQ/㎥N	
法規制値	0.10	法規制値	50	法規制値	100	法規制値	150	法規制値	100	法規制値	1.00
自主規制値	0.08	自主規制値	40	自主規制値	100	自主規制値	130	自主規制値	100	自主規制値	0.10
測定結果	0.003	測定結果	2	測定結果	13	測定結果	68	測定結果	5	測定結果	0.084
酸素12%換算値		酸素12%換算値		酸素12%換算値		酸素12%換算値		酸素12%換算値		酸素12%換算値	